RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-et-Marne

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SIAEP TREMBLAY - CLAYE SOUILLY
1 AVENUE PABLO NERUDA

93290 TREMBLAY EN FRANCE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SIAEP TREMBLAY-ANNET-CLAYE

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 09/04/2026 à 11h14 pour l'ARS et par PRAUD ALICIA

Nom et type d'installation : CLAYE-SOUILLY - SIAEP TREMBLAY - CLAYE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - CLAYE-SOUILLY (mairie cuisine r+1)

Code point de surveillance : 0000001722 Code installation : 001488 Type d'analyse : A3

Code Sise analyse : 00259844 Référence laboratoire : LSE2604-27375 Numéro de prélèvement : 07700260074

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700260074)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

lundi 20 avril 2026
Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL							
Température de l'eau	10,9	°C				25	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,7	unité pH			6,5	9,0	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION							
Chlore libre	0,21	mg(Cl2)/L					
Chlore total	0,30	mg(Cl2)/L					

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,89	unité pH			6,5	9,0	
Titre hydrotimétrique	28,01	°f					
Titre alcalimétrique complet	22,00	°f					
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
Bromoforme	2,70	µg/L		100			
Chlorodibromométhane	9,70	µg/L		100			
Chloroforme	6,0	µg/L		100			
Dichloromonobromométhane	8,20	µg/L		100			
Trihalométhanes (4 substances)	26,60	µg/L		100			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Aspect (qualitatif)	0	sans objet					
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0	
Saveur (qualitatif)	0	sans objet					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,0	
MINERALISATION							
Conductivité à 25°C	653	µS/cm			200	1100	
Sulfates	52,00	mg/L				250	
Chlorures	24,60	mg/L				250	
Calcium	97,4	mg/L					
Magnésium	8,9	mg(Mg)/L					
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH4)	0,01	mg/L				0,1	
Nitrates (en NO3)	18,80	mg/L		50,0			
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5			
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,38	mg/L		1,0			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	10	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0			
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0	
FER ET MANGANESE							
Fer total	<10	µg/L				200	
Manganèse total	<10	µg/L				50	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
Aluminium total µg/l	43	µg/L				200	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES							
Carbone organique total	1,2	mg(C)/L				2	

13 avenue Pierre Point - CS 30781 - 77127 LIEUSAINT
Standard : 01 78 48 23 00
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/